

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Geelrode (Aarschot)
Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 334/120416107

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3010 Kessel-lo

A Raedewijthout 24 bus 2

EIGENAAR: Rethel Janssens

Adres: 3500 Hosselt Rindtstijning 113

OPDRACHTGEVER: ch

Adres: ch

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 5245 203

Index: 4226 RLVH

Datum van het onderzoek: 16/04/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: F/F/L

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Vredingskabel hoofdbord: 4 x 60 mm² Alg. schakelaar: type 01/10/034

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 7; Aantal eindstroombanen: 4; RA: 18 Ohm; RI tot 22 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/04/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 334 Maarten Paelen

De directeur,

FORM. 382-06/2009

