



REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST VLAANDEREN

☒ Onderhoud ☐ Keuring voor eerste ingebruikname VOLGNUMMER ATTEST:

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige) -TECHNICUS	KLANT
Naam technicus: Jens Demeulenaere Erkenningsnummer: 06340 Firma: All in projects Ondernemingsnummer: 0741699810 Straat: Vredelaan Nr.: 18 Postcode & gemeente: 1982 Weerde Tel: 0472968392 Fax: Email: Datum onderhoud: Arbeidsduur van to	Naam: Kate Lefevre Straat: Maria theresialaan Nr.: 10 bus 4 Postcode & gemeente: 1800 Vilvoorde Tel: 0475928729 Fax: Email: Indien adres stooktoestel verschillend van adres klant: Straat Nr.: Postcode & gemeente
Kenmerken van de verwarmingsketel	
Verwarmingsketel	Brander
☒ Centraal(*): aangesloten als ☐ B (open) ☒ C 11 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 Merk: Vaillant Type: Eco tec plus Bouwjaar: 2013 Serienummer: 21123700100116300001 Nominale vermogen (kW): 26	☐ Niet premix(GI) ☐ Premix(GI) ☒ Ventilator (GII) Brandstof: ☒ Aardgas ☐ LPG ☐ Stookolie ☐ Pellets ☐ Houtblokken ☐ andere Merk: Vaillant Type: Eco tec plus Bouwjaar: 2013 Serienummer: 21123700100116300001 Debiet(kg/h-l/h-m³/h(gas)) 26
Reiniging en controle rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)	
☐ Vegen van de schoorsteen en het verbindingsstuk ☒ Nazicht goede werking ☐ Controle van de terugslag d m v. terugslagmelder	
Reiniging van de warmtebron (erkend technicus)	
Alle toestellen: ☐ Controle rookgaszijdige dichtheid ☐ Controle verluchting stooklokaal ☐ andere: Vloeibare brandstof: ☐ Reiniging van de filters ☐ Reiniging van de ketel ☐ Reiniging van de brander Gasvormige brandstof: ☒ Ontstopping ☐ Reiniging van branderbedden en warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ Reiniging van de ventilator en brander Vaste brandstof: ☐ Nazicht algemene staat ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron	

REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST VLAANDEREN

☒ Onderhoud ☐ Keuring voor eerste ingebruikname VOLGNUMMER ATTEST:

GOEDE STAAT VAN WERKING			Toestel:	S/N:			
	Eenheid	Brandstof 1 : vloeibaar 2 : gasvormig 3 : vast	Proef 1: initiële meting	Proef 2: eindmeting		OK	Niet OK
				☐ Laaglast	☒ Hooglast		
Datum / Tijd			7/07/2021 17:16		7/07/2021 17:25		
Keteltemperatuur	°C	1,2	55		55		
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2	21		21		
Gasdruk gasblok	mbar	2	21		21		
Gasdruk branderbed	mbar	2	21		21		
Rookindex	Bacharach	1				☐	☐
Zuurstof (O2)	%	1,2	4		6,7		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	9,5		8		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	97		789	☒	☐
Rookgastemperatuur (tg)	C°	1,2	60,6		65,2		
Verbrandingsluchttemperatuur (ta)	C°	1,2	25,8		27,1		
Nettotemperatuur (tg-ta)	C°	1,2	34		38,2		
Verbrandingsrendement Hi (onderwaarde)	%	1,2	98,4		97,9	☒	☐
Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)	%	1,2	88,8		88,4		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK			
Geen ongewenste condensvorming in rookgaskanaal (B type)		1,2	☒ OK	☐ Niet OK			
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK			
VEILIGE STAAT VAN WERKING							
Druk rookgaskanaal	4 [Pa]	1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK			
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoer		1,2	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK			

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST VLAANDEREN

☒ Onderhoud ☐ Keuring voor eerste ingebruikname VOLGNUMMER ATTEST:

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is) Het stooktoestel werkt: ☒ Goed ☐ Niet goed ☒ Veilig ☐ Niet veilig		Eerstvolgende reinigingsbeurt vóór: 7/07/2023 Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 7/07/2023
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór: 7/07/2023		
GEBREKEN EN MAATREGELEN Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:		
Handtekening erkend technicus: 	Handtekening klant voor kennisname: 	